УТВЕРЖДАЮ:

Ленинское сельское поселение Усть-Лабинского района

Краснодарского края

Глава

Уку Авджян В.П.

Ma II 4

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2013 ДО 2032 ГОДА

(актуализация на 2025 год и последующие периоды) актуализированной на 2026 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ленинское сельское поселение

<u>ООО «ПИТП»</u>

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика подпись, Фамилия)

Оглавление

ļ										
Провеј	huil	Скрипни	TIN D. D					0	оо «пит	ГП»
-	нитель	Сидоре			-	Схема теплоснабж	ения		3	44
Разраб		Орловс						Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					
							MK № 2			
	1		<u> </u>							
Pas	здел 3.	Персі	тектив	ные бала	ансы т	еплоносителя				17
1	на кажд					1 ,				15
I I	г) Перс пействі	пекти ия ист	очник Очник	ралансы ов теппо	теплов вой эн	вой мощности и тепловой н ергии, в том числе работаю	игрузки в пе щих на ели	ную тепл	ыных зон Овую сет	ал Ъ,
						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
F	в) Опис	ание	сущес	твующи	х и пер	оспективных зон действия и	ндивидуаль	ных исто	чников	14
										13
6	<ul><li>б) Опис</li></ul>	сание	суще	ствующи	их и п	ерспективных зон действи	я систем те	еплоснаб	жения и	12
N	мощно	сти, о	предел	іяемый д	ля зон	ы действия каждого источн	ика теплово	ой энерги	и	12
T	геплопо Ивеличе	треол ения	ияющи совоку	их устано линых ра	овок к асходо	системе теплоснабжения н в в указанной системе на	единицу т	азно всло епловой	-дствис	
k	которы	х под	ключе	ение нов	вых ил	и увеличивающих теплову	ю нагрузку	DOTTO DOTT	эпотрио	
a	а) Ради	ус эфо	ректин	вного те	плосна	абжения, позволяющий оп	ределить ус.	ловия, і		
газ теп	дел 2. іловой	нагру	зки по	пыс бала требител	пей		COD TOINIOBO			12
Dog						спловой мощности источни				
В	видам	тепло	потре	бления и	по ви	дам теплоносителя (горяча	я вода и пар	) на кажд	ом этапе	;. 11
Э	нергии	(мог	цності	и), тепло	оносит	еля производственными с	бъектами	с раздел	ением і	10
П	гроизво	дстве	енных	зон и их	переп	рофилирования и прирость	потреблени	ия тепло	вой	
						(мощности) и теплоносите енных зонах, с учётом в			й	
									•••••	9
T	еплопо	требл	тения	в каждо	м расч	четном элементе территори	ального дел	пения на	каждом	0
П	г) Объе готребл	мы по кинэ	теплоі	сния теп вой энері	гии (мо	ощности), теплоносителя с	разделение	м по ви	дам	
	-			***		энергии (мощности), тепло				
						гий по этапам - на каждый етние периоды				8
н	а мно	гоквар	отирнь	ые дома,	жилы	е дома, общественные зда	ния и прог	изводство	енные	
р	асчетн	ым эл	пемент	гам терр	итори	ального деления с разделе	нием объек	тов стро		a
					-	и приросты площади строи				B
						о спроса на тепловую энерг ницах территории				.8
									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.0

Взам. инв. №

Инв. № подл.

	a) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей	
ē.	б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	
	Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	
	а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии20	
	б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	
	в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения22	
	г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	
	д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	
	е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода25	
	ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе26	
B. N₀	3) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	
Взам. инв. №	и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых	
и дата	мощностей	
Подпись и дата	а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	
подл.	б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения	
Инв. № подл.	МК № 2  4	
	Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата	

	перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку32	
	в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	
	г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	
	д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или)передаче тепловой энергии	
	Раздел 6. Перспективные топливные балансы	
	а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	
	Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение38	
	а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	
	б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 40	
	в) Предложения по величине инвестиций в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	
	Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации42	
	а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности42	
	Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	
Взам. инв. №	а) Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	
Взам	Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	
H	а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом	
Подпись и дата		
лдл.		
Ne IIC		Лист
Инв. № подл.		5

Схема теплоснабжения муниципального образования Ленинское сельское поселение—документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» после 31 декабря 2011 года наличие схемы теплоснабжения, соответствующей опредсленным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перс∎ективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и нас∋ленных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребител∋й при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения городов входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплевса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторынга.

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь €го градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмстрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов и поселений.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Схемы разрабатываются на основе анализа фактическых тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, с выделением гервой очереди строительства 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда показателей, которые чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем положении.

 -4	урр						
				2			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>MK</b> № 2	6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Лнв. № подл.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммартых дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Данная работа выполнена в соответствии с постановлением № 154 «Требования к схемам теплоснабжения» и «О требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных 22 февраля 2012 года Правительством Российской Федерации, а также с результатами проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимноналадочных работ, регламентных испытаний, разработки энэргетических характеристик, данных отраслевой статистической отчетности.

Уже на первом этапе разработки схемы теплосна эжения руководство муниципального образования Ленинское сельское поселение получает полную картину существующего положения: при сборе исходных данных осуществляется детальное обследование источников теплосна выявляется физическое состояние оборудозания и его технико-экономический уровень.

Администрация рассматриваемого поселения на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия грамотных управленческих решевий по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения, по минимизеции затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать действующие тарифы.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития поселения до 2030 года;
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их зидам и т.п.);
- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.
- данные технологического и коммерческого учет потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
- статистическая отчетность организации о вырабогке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

 МК № 2

 Изм. Кол.уч. Лист
 №док
 Подп. Дата

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту в период до 2022 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений — реновация в пределах существующих земельных участков. Кроме того, на расчётный период (2032 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 1,6 тыс.  $\text{м}^2$ , в том числе в срок до 2022 года — 0,8 тыс. $\text{м}^2$ .

В качестве перспективного жилища в Ленинском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33  $\text{м}^2$ /человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

- на период 2013 2022 гг. 5,3 тыс. м² общей жилой площади;
- на период 2023-2032 гг. -4,2 тыс.  $\text{м}^2$  общей жилой площади, в том числе 1,2 тыс.  $\text{м}^2$  ориентировочно требуется для расселения из санитарно-защитных зон.

Итого по 2 этапам строительства: 9,5 тыс.  $M^2$ .

Проектный жилой фонд составит:

- 34,2 тыс.  $M^2$  общей жилой площади на первую очередь строительства (2022 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 22,9  $M^2$ /чел.;
- 37,6 тыс.  $M^2$  общей жилой площади на расчетный срок генерального плана (2032 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 23,8  $M^2$ /чел.

l								Лист
1							<b>MK</b> № 2	Q
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		٥

Инв. № подл.

б) Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 1.1

	Объём потребления	Приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя					
	тепловой энергии, тыс. Гкал/год	На нужды ОВ тыс. Гкал/год	На нужды ГВС тыс. Гкал/год	Теплоносителя тыс.м3			
Существующее положение	0,23						
2014	0,23						
2015	0,40	0,12	0,05	0,26			
2016	0,54	0,10	0,04	0,22			
2017	0,54						
2018 - 2022	0,54						
2023 - 2027	0,54						
2028 - 2032	0,54						

Взам. ин								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	Лист 9

Таблица 1.3 Балансы производства и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Перспективное положение на расчётный период 2032 г.

	% кпэтироноплэТ	12		нов. объекты	нов. объекты	- Ilact
	£м. эілт впэтизоноппэТ					
Б _И	3	=	-	0,28	0,27	
отреблен	На нужды ГВС %	10		нов.	нов. объекты	
Приросты потребления	На нужды ГВС тыс. Гкал/год	6		90,0	0,05	
П	На нужды ОВ %	8		нов.	нов.	-
	На нужды ОВ тыс. Гкал/год	7		0,12	0,1	
,500	Годовой полезный отпуск те Гкал/год	9	224,30	165,84	139,11	
дол/пе	Годовая выработка тепла, Гк	S	238,44	173,58	144,67	
уузка	Максимальная тепловая нагр	4	0,127	60,0	0,075	
тельной,	Установленная Теплопроизводительность ко Гкал/ч	3	0,619	0,100	0,083	
R	эксплуатацию) Мероприятий (введения в Тизинорения	2	2023 -	2015	2016	-
	Источник теплоснабжения	1	Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП v Безпесный	Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	
						·

Всам. инв. И

подпись и дата

10

MK No 2

Дата

Подп.

№док

Лист

Кол.уч.

Изм.

.пдоп ⁰И .анN

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом эта те.

В связи с отсутствием на момент разработки схемы исходных данных по производственным зонам и отсутствием проработки их развития в генеральном плане данный раздел в настоящее время не предоставляется возможным.

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

-							
			T		T		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>M</b> K № 2	11
	Изм.	Изм. Кол.уч.	Изм. Кол.уч. Лист	Изм. Кол.уч. Лист №док	Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.	Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата	МК № 2 Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позвсляющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установск и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения был использован сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощность, для чего производился подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузкь и добавлении теплосетей различной длины. Для наглядности в нижеприведённых диаграммах использованы 6 наиболее характерных точек

Таблицы с подробными данными, используемыми в расчётах радиуса эффективного теплоснабжения приводятся в главе 6 пункт «м» обосновывающих материалов.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесосбразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение ксличества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

MK № 2	Взам.								
<u>Я</u> <u> </u>	Z								
№ 9	подл.		Y		<b>y</b>		·		
. Б. Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата	윈							MK No 2	Лист
	Ż	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	IVIR JUZ Z	12

# б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети представлены подземной и прокладкой

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости, а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теглоснабжения перспективной зоны закрытая

5				<b>MK</b> № 2	Лист
Инв. № подл. Подпись и					
и дата	y.				
Взам. инв. №		٠			

# в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 60,6% площади всего жилищного фонда рассматриваемого поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства.

Данные по индивидуальным источникам тепловой энергии отражены в разделе «Газоснабжение» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Взам. инв. №								
Подпись и дата						Z.		
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>M</b> K № 2	Лист 14

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Таблица 1.2 Балансы производства и потребления тепловой энергии (Существующие источники тепловой эпергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Выработка, Гкал/год	Собственные нужды Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	- 5	6	7
Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	0,619	0,127	238,44	5,32	8,80	224,32

Таблица 1.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (Существующие и проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

	1							
DSaM. MB. Ng		Источник теплоснабжения	Планируемый срок гедрения мероприятий едения в эксплуатацию)	Установленная геплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	отка, Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
сь и дага			Планиру внедрения в з	Установл теплопроизвод котельной,	Присоединенн нагрузка,	Выработка,	T Kasiri Og	T KUSPT OA
7		1	2	3	4	5	6	7
	$\left\{ \right.$	Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	2023 - 2027	0,619	0,127	238,44	8,68	224,30
though the	L							
2								Лист

**MK** № 2

15

Подпись и дата

ЛНВ. № ПОДЛ.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	0,100	ጋ,09	173,58	3,76	165,84
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	0,083	0,075	144,67	2,25	139,11

Взам. инв. №	
Подпись и дата	19
Инв. № подл.	٠

								Лист
1							<b>MK</b> № 2	1.0
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		. 16

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:

-в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % факти-ческого объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления п вентиляции зданий.;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее зодоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления. При наличим нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объем воды в системах теплоснабжения при стсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30. Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети". Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Взам. инв. 1							
Подпись и дата							
подл.						Υ	Лист
NHB. Nº	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>M</b> K № 2

Лени

Инв. Ие подп. Подпись и дата Взам. инв. Ие

	Mtoto, Teic.m3/foa, (m3/4) m3/cyt	20	1,13 (1,19) 3,63	0,28 (1,19) 3,63	0,27 (1,19) 3,63
ие	на собственные нужды ХВО, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	19	0,01 (0,91) 3	0,01 (0,91) 3	0,01 (0,91) 3
Водоотведение	на хоэ/быт нужды, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	18	0,22 (0,28) 0,63	0,22 (0,28) 0,63	0,22 (0,28) 0,63
В	на подпитку теплосети, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	17	0,1 (0) 0	0,05 (0) 0	0,04
	на ГВС, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	91	0,79 (0) 0	0 (0)	0 (0)
	Итого, л/с (м3/м) м3/сут	15	0,71 (1,64) 6,47	0,59 (1,23) 3,92	0,59 (1,22) 3,87
нис	на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут	14	0,51 (0,91) 3	0,51 (0,91) 3	0,51 (0,91) 3
Водопотребление	, на хоз/быт нужды, л/с (м3/м) о/п	13	0,08 (0,28) 0,63	0,08 (0,28) 0,63	0,08 (0,28) 0,63
Bo	на подпитку теплосети, л/с (м3/м) тусут	12	0,02 (0,07) 0,58	0,01 (0,04) 0,29	0,01 (0,03) 0,24
	ня LBC, л/с (м3/ч) м3/сут	11	0,1 (0,38) 2,27	0 000	000
кин	эждвнэоплэт вмэтэнЭ	10	4 - трубная закрытая	2 - трубная закрытая	2 - трубная закрытая
0 ,ाब्रा,	Лемпература горячей во	6	09		
0 дыл	я йондопох вчугеней в	8	15	15	15
водоті	Наличие баков-аккумуля	7	нет	нет	нет
	Коэфициент часово неравномерности ГВ	9	4,0	4,0	4,0
кинваоеаг	Длительность периода испол ГВС, сут.	5	350	350	350
г, Гкал/ч	Нагрузка системы ГВС, Оге	4	0,017	0,027	0,022
периода.	Длительность отопительного сут.		181	181	181
н, Гкал/ч	Отопительная нагрузка, Qo	2	0,110	0,063	0,053
	Источник теплоснабжения		Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный

Таблица 1.6 Сводная таблица перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоносителя теплоносителя

MK No 2		
	Дата	
	Подп.	
	№док	
	Лист	
	Кол.уч.	
	Изм.	

бителей для

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расход волы на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30. Аварийный часовой расход на подпитку - 2 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Потребление воды на нужды ГВС при 2- трубной закрытой системе теплоснабжения происходит на местах у потребителей тепловой энергии через тепловые пункты.

Среднечасовой расход воды на подпитку т/сети определён по формуле:

G подп. =  $0.25 \times V / 100$ , м3/час, где

0,25% - нормируемая утечка воды из системы согласно ПТЭТЭУ, СНиП "Тепловые сети";

Таблица 1.7 Сводная таблица перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплопогителя теплопотребляющими установками потребителей для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

		-			
•	Ntoro, Teic.m3/rod (m3/4) m3/cyt	16	1,13 (1,19) 3,63	0,28 (1,19) 3,63	0,27 (1,19) 3,63
ие	на собственные нужды ХВО, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	15	0,01 (0,91) 3	0,01 (0,91) 3	0,01 (0,91)
Водоотведение	на хоз/быт нужды, тыс.м3/год (м3/м) м3/сут	14	0,22 (0,28) 0,63	0,22 (0,28) 0,63	0,22 (0,28) 0,63
Bo	на аварийную подпитку (2%), тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	13	0,11 (0) 0	0,05	0,04
	на ГВС, тыс.м3/год (м3/ч) м3/сут	12	0,79 (0) 0	0 0	0
	Ντοτο, 1/c (μ3/η μ3/cyt	11	0,74 (1,76) 7,43	0,61 (1,29) 4,39	0,61 (1,27) 4,27
ние	на собственные нужды ХВО, л/с (м3/ч) м3/сут	10	0,51 (0,91) 3	0,51 (0,91) 3	0,51 (0,91) 3
Водопотребление	на хоз/быт нужды, л/с (и3/ч) м3/сут	6	0,08 (0,28) 0,63	0,08 (0,28) 0,63	0,08 (0,28) 0,63
Boz	на аварийную подпитку (2%), л/с (и3/ч) м3/сут	8	0,05 (0,19) 1,54	0,03 (0,1) 0,76	0,02 (0,08) 0,64
	ня ГВС, л/с (и3/ч) м3/сут	7	0,1 (0,38) 2,27	0 0	0 (0)
кин	Система теплоснабже	9	4 - трубная закрытая	2 - трубная закрытая	2 - трубная закрытая
кинваоелг	Длительность периода испол ГВС, сут.	5	350	350	350
ь, Гкал/ч	Нагрузка системы ГВС, Qге	4	0,017	0,027	0,022
. периода.	Длительность отопительного сут.	3	181	181	181
н, Гкал/ч	Отопительная нагрузка, Qo	2	0,110	0,063	0,053
	Источник теплоснабжения	1	Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный

Подпись и дата

.пдоп № ивнN

Взам. инв. И

	MK No 2		
		Дата	
		Подп.	
Control of the last		№док	
		Лист	
		Кол.уч.	
		3M.	l

Лист

Лист 20

MK No 2

Дата

Подп.

Изм. Кол.уч. Лист №док

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

a) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Для обеспечения теплом вновь осваиваемые территории поселения в перспективе до конца расчётного периода предлагается построить следующие источники тепловой энергии:

Таблица 1.8 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях (Проектируемые источники тепловой энергии на

расчётный период)

	Кап. вложения в строительство, тыс. руб	17	2890,14	2722,39
	топливная, составляющая, гезл гезл		76,009	26,009
	Уд. расход гоплива, кгут/Гкал	15	158,73	158,73
	Потери в сетях, %	41	2,22	1,59
	Система теплосн.	13	2-трубная	2-трубная
	Протяж. тепл. сетей, км	12	0,11	90'0
	Год. расход воды, тыс.м3	11	0,28	0,27
	Год. расход эл. эн., МВт	10	2,07	2,07
	Годовой расход тут топлива, В, тут	6	27,55	22,96
	К.п.д. котлов, %	*	06	06
(Houdan	Кол-во котлов, шт	7	2	2
(Wouldan manna and	Годовая выработка тепла, Огод, Гкал/год	9	173,58	144,67
	Гкал/ч Подключённая нагрузка, Стах, Гкал/ч	5	60,0	0,08
	Установленная теплопроизводите льность, Qуст, Пкануч	4	0,1	0,08
	Осн. вид топлива	3	природный газ	природный газ
	лесплуатацию тод ввода в	2	2015	2016
	Источник теплоснабжения		Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный

Взам. инв. Ид	втвд и азипдоП	.пдоп ₽И .анN

Мнв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.

Лист 21

MK No 2

Дата

Подп.

Кол.уч. Лист №док

Изм.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.9 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии (Существующее положение)

		•
Годовой полезный отпуск тепла, Гкал\год	81	224,32
квя Тубуц , фифвт. нт У	17	1628,42
Произв. себест., руб/Гкал	16	1924,04
Топинивная составляющая, руб/Гкал	15	638,58
Уд. расход топлива, кгут/Гкал	41	168,66
Потери в сстях,	13	3,78
Система теплосн.	12	4- трубная
Протяж. тепл. сетей (2x- труб), км	11	0,080
Год. расход воды, тыс.м3	10	1,19
Год. расход эл. эн., МВт	6	13,87
К.п.д. котлов, %	8	84,7
Кол-во котлов, шт	7	2
Установленная теплопроизводительнос ть, Оуст, Гкіліч	9	619'0
Годовая выработка долуганта, Огод, Гкал\га	5	238,44
Подключённая нагрузка, Отах, Гкал/ч	4	0,127
Годовой расход топлива, В, тут	3	40,22
Осн. вид топлива	2	природный газ
Источник теплоснабжения	1	Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный

# Таблица 1.10 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии (Перспективное положение)

потирск тепла, Гкал/год	91	224,32
йіанєэко∎ йоводоТ	Ť	224
Себест-ть Геализации	15	3084,90
Произв. «себест., руб/¬кал	14	4096,14
Топлавная, составлеющая, луб/¬кял	13	638,58
Уд. расход топлива, кгут/Ткал	12	168,66
Потери в ссіял, %	=	3,73
Система теплосн.	10	4- трубная
Протяж. тепл. сетей (2x- труб), км	6	0,080
Год. расход эл. эн., МВт	20	6,04
К.п.д. коллов, %	7	84,7
Koj-bo kuljub, eit	9	7
Устано аленная теплопроиз∎одительнос ть, Qуст Гкал/ч	S	0,619
Годовая ныработка тепла, Qгол, Гкал/год	4	238,44
Подклечённая нагрузка, Ощах, Гкал/ч	3	0,127
Годовой расход топлива, В, тут	2	40,22
Осн. инд топлива	1	природный газ
Планиру⇔иый срок Внедрения №ероприятий		2023 - 2027
Ивточнии теплоонабаюны	1	Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный

# в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учётом данных, предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Описание основной структуры оборудования приведено в книге 1.4.(Приложения)

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мерсприятия по каждой рассматриваемой котельной
6		
Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	2023 - 2027	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.
Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,058 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,048 МВт) в блочном и полнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлина будет использоваться природный газ.

L	$\sqcup$								
подл.		*							
							T -		Лист
HB. No								<b>MK</b> № 2	
Z		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	IVIK JNº Z	22
L	-		7.				Mara		L

Взам. инв.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а глакже источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

На данный момент в муниципальном образовании Ленинское сельское поселение нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Рассмотрев и проанализировав сложившуюся ситуацию с теплоснабжением рассматриваемого поселения сделан вывод, что в связи с малыми либо нулевыми значениями тепловой нагрузки ГВС и невозможностью выдержизания нормативных разрывов от когенерационных установок до существующих жилых домов в существующих жилых домов в существующих котельных строительство комбинированных энергоустановок в рассматриваемом поселении технически и экономически неоправданно.

Взам. инв. №									
Подпись и дата								·	
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>МК</b> № 2		Лист 23

# д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Целесообразность переоборудования котельных эпределяется на основе анализа эффективности работы системы теплоснабжения при различных режимах задействования электрической и тепловой мощности миниТЭС.

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод что при данных потребностях в существующих и перспективных котельных применение когенерационных установок пока не представляется возможным.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
подл.								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	Лист 24

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Существующих зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования Ленинское сельское поселение нет, поэтому невозможно перераспределить тепловые нагрузки с учётом использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. Nº подл.						I	<b>MK</b> № 2	Лист
Z	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	IVIAC JVE Z	25

ж) Решения о загрузке источников теплоєой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Загрузка существующих источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.11. Загрузка существующих котельных на расчётный срок представлена в таблице 1.12. Загрузка проектируемых котельных на расчётный срок представлена в таблице 1.13.

В результате выполненных технико-экономических расчётов установлена нецелесообразность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными.

Таблица 1.11 Загрузка источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

Источник теплоснабжения	Установленная мощность Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка Гкал/год	Потери в сетях, %
1	2	3	4	5
Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	0,619	0,127	238,44	3,78

Таблица 1.12 Загрузка источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

-			Источн	ик тепло	снабже	ния	Планируемый срок внедрения мероприятий	Установленная мощность Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка Гкал/год	Потери в сетях, %
<b>I</b>				1			2	3	4	5	6
Ко Без	тельна: злесны	я 1 (М й	ЭУ СО	)Ш № 18)	Ленин	ское СП х	2023 - 2027	0,619	0,127	238,44	3,73
Mari			M				М	<b>К</b> № 2			Лист

26

Таблица 1.13 Загрузка источников тепловой энергии (Проектируемые источники тепловой энергии. Перспективное положение)

Источник теплоснабжения	год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка Гкал/год	Потери в сетях, %
1	2	3	4	_ 5	6
Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	0,10	0,09	173,58	2,22
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	0,08	0,08	144,67	1,59

Взам. инв. №				9 				
Подпись и дата						\$		
№ подл.				_				
NHB. No							<b>МК</b> № 2	
7	Изм.	Кол.уч.	Лист -	№док	Подп.	Дата		

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя (увеличение его расхода в сети либо дальности транспорта) вызывает повышение графика.

В результате технико экономических расчётов с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий установлено, что для рассматриваемого поселения оптимальным температурным графиком является 95-70 грС.

Температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке

Внутренняя система ОВ

**MK** № 2

25 °C

Лист

28

Наружная теплосеть

 $T_{H,p} =$ 

Взам. инв. №

Подпись и дата

ЛНВ. № ПОДЛ.

Кол.уч

№док

Подп.

-20 °C  $\Delta$  T =

		12 pacч. = =	70 °C	12 pacu. = =	70 °C
Темпе	ература				
наружно	го воздуха	95	70 °C	95	70 °C
(Тн.г	в. ) , °С	T 1	T 2	T 11	T 2
8	°C	43,4	36,8	43,4	36,8
7	°C	45,5	38,2	45,5	38,2
6	°C	47,5	39,6	47,5	39,0
5	°C	49,6	41,0	49,6	41,0
4	°C	51,6	42,3	51,6	42,3
3	°C	53,5	43,6	53,5	43,0
2	°C	55,5	44,9	55,5	44,9
1	°C	57,4	46,2	57,4	46,2
	°C	59,3	47,4	59,3	47,4
-1	°C	61,2	48,7	61,2	48,
-2	°C	63,1	49,9	63,1	49,9
-3	°C	65,0	51,1	65,0	51,
-4	°C	66,8	52,3	66,8	52,3
-5	°C	68,7	53,5	68,7	53,5
-6	°C	70,5	54,7	70,5	54,7

-7	°C
-8	°C
-9	°C
-10	°C
-11	°C
-12	°C
-13	°C
-14	°C
-15	°C
-16	°C
-17	°C
-18	°C
-19	°C
-20	°C
•	

72,3	
74,1	
75,9	
77,7	
79,4	
81,2	
83,0	
84,7	
86,4	
88,1	
89,9	
91,6	
93,3	
95,0	
95,0	
95,0	
95,0	

55,8	72,3
56,9	74,1
58,1	75,9
59,2	77,7
60,3	79,4
61,4	81,2
62,6	83,0
63,6	84,7
64,6	86,4
65,7	88,1
66,8	89,9
67,9	91,6
68,9	93,3
70,0	95,0
70,0	95,0
70,0	95,0
70,0	95,0

55,8
56,9
58,1
59,2
60,3
61,4
62,6
63,6
64,6
65,7
66,8
67,9
68,9
70,0
70,0
70,0
70,0

|--|

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 1.14 Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей (Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Установленная теплопроизводительнос ть, Qyct, Гкал/ч	Осн. вид топлива	Годовой расход топлива, В, тут	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Огод, Гкал/год	Потери в сетях, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	2023 - 2027	0,619	природный газ	40,22	0,127	238,44	3,73

Таблица 1.15 Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тегловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей (Проектируемые источники тепловой энергии. Перспективное положение)

Источник теплоснабжения	год ввода в эксплуатацию	Установленная теплопроизводите льность, Qуст, Гкал/ч	Осн. вид топлива	Годовой расход топлива, В, тут	Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч	Годовая выработк: тепла, Огод, Гкал/год	Потери в сетях, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	0,1	природный газ	27,55	0,09	173,58	2,22
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	0,08	природный газ	22,96	0,08	144,67	1,59

Взам. инв.

Подпись и дата

ЛНВ. № ПОДЛ.

MK № 2									
MK № 2	1								Лист
Mary Mary Dies North Des	1							MK № 2	20
изм. кол,уч. лист к⊎док подп. дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		30

### Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Зона всех существующих котельных расположены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ближайших котельных. Строительство теплотрасс - перемычек в стесненных условиях рассматриваемого поселения технически сложно и эгономически нецелесообразно.

Взам. инв. №	-							
Подпись и дата			-					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	Лист 31

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной
Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	2023 - 2027	Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.
Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	Схемой теплоснасжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 6 м. диам. 45 мм. длина 50 м.
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	Схемой теплоснасжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
г подл.								Пист
NHB. Nº	Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.				Подп.	Дата	MK № 2	Лист 32

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

При сложившейся в муниципальном образовании положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. Nº подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	Пист 33

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод котельных в пиковый режим возможен при работе нескольких котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. В существующей системе теплоснабжения нет возможности перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем, чтобы перевести некоторые из источников тепловой энергии в пиковый режим работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс-перемычек в существующих условиях экономически не оправданно.

				×		
Изм.	Кол.уч.	№док	Подп,	Дата	<b>MK</b> № 2	Лист 34
						MIK No 2

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или)передаче тепловой энергии.

В связи с обеспечением нормативной надёжностя и безопасности теплоснабжения существующих систем теплоснабжения, подготовка предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения нецелесообразна.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. Nº подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	Лист 35

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, приведен в Приложении 6 книги 1.4

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой котельной.

Котельная 1 (МОУ СОШ № 18)

Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной МОУ СОШ № 8 по адресу Ленинское СП х Безлесный с целью определения годовой потребности в природнсм газе, используемом в виде топлива при работе котельной.

В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. Дакон мощностью по  $0.36\,$  МВт каждый .

Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,62 Гкал/ч (0,72 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собствєнных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,127 Гкал/ч

Годовая выработка тепловой энергии составляет: 238,44 Гкал/гсд; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:

І кв. 126,9 Гкал; ІІ кв. 16,53 Гкал; ІІІ кв. 8,86 Гкал; ІV кв. 86,14 Гкал; (Итого: 238,44 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 18,74м3/час Годовая потребность в топливе составляет 40,22 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: І кв. 21,4 тут; ІІ кв. 2,79 тут; ІІІ кв. 1,49 тут; ІV кв. 14,53 тут; (Итого: 40,22 тут/год)

Котельная 2 (1п (адм + клуб))

Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной ln (адм + клуб) по адресу Ленинсксе СП х Безлесный с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной.

В проектируемой котельнойпланируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,058 МВт каждый.

Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,1 Гкал/ч (0,12 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,09 Гкал/ч

Годовая выработка тепловой энергии составляет: 173,58 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:

І кв. 82,26 Гкал; ІІ кв. 18,28 Гкал; ІІІ кв. 13,97 Гкал; ІV кв. 59,06 Гкал; (Итого: 173,58 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 12,5м3/час Годовая потребность в топливе составляет 27,55 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: І кв. 13,06 тут; ІІ кв. 2,9 тут; ІІІ кв. 2,22 тут; ІV кв. 9,37 тут; (Итого: 27,55 тут/год)

Котельная 3 (2п (стационар))

Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 2п (стационар) по адресу Ленинское СП х Безлесный с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной.

В проектируемой котельнойпланируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,048 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,08 Гкал/ч (0,1 МВт)

								Лист
ı							<b>MK</b> № 2	26
1	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		36

а Взам. инв. №

Подпись и дата

тв. № подл.

Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собств∋нных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,075 Гкал/ч

Годовая выработка тепловой энергии составляет: 144,67 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:

Î кв. 68,52 Гкал; II кв. 15,27 Гкал; III кв. 11,68 Гкал; IV кв. 49,21 Гкал; (Итого : 144,67 Гкал/год)

Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 10,42м3/час Годовая потребность в топливе составляет 22,96 тут; со следующей ориентировочной раз бивкой по кварталам: І кв. 10,88 тут; ІІ кв. 2,42 тут; ІІІ кв. 1,85 тут; ІV кв. 7,81 тут; (Итого : 22,96 тут/год)

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.	-						1		Лист
ZHB	l	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	MK № 2	37

	-			
Раздел 7. перевооружение.	Инвестиции в	строительство,	реконструкцию	и техническое
а) Предложения реконструкцию и каждом этапе.			инвестиций в с источников тепл	
0	бъем финансовь	іх потребностей п	о реализации	
программы. (	реконструкция и	модернизация су	ществующих коте.	льных,

В целом по программе Котельное и основное оборудование	666,0	тыс. руб. тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	593,0	тыс. руб.
в том числе:		
Тепловые сети наружные		тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей		тыс. руб.
Проектирование	54,6	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	18,4	тыс. руб.

включая тепловые сети)

# Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	5612,5	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	2573,0	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	2424,6	тыс. руб.
в том числе:		
Тепловые сети наружные	483,2	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	85,1	тыс. руб.
Проектирование	459,8	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	155,2	тыс. руб.

# Объем финансовых потребностей по реализации программы. (на расчётный период 2032 г.)

Взам. инв. №

В целом по программе	6278,5	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	2573,0	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	3017,6	тыс. руб.
в том числе:		
Тепловые сети наружные	483,2	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	85,1	тыс. руб.
Проектирование	514,3	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	173,6	тыс. руб.

							Лист
						<b>MK</b> № 2	20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	,	38

Таблица 1.16 Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой

энергии на каждом этапе

c.py6.)	ПИР	10	54,6	208,4	206,9
тиций (ты	эинваодудодо .ч.т а	6		1294,7	1278,3
Величина инвестиций (тыс.руб.)	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей)	8	593,0	2265,7	2248,7
Велич	Всего	7	647,6	2474,1	2455,6
	Количество котлов	9	2	2	2
тельной,	Установленная Гкал/ч	· vo	0,619	0,100	0,083
дот/пв:	и , вппэт витодвана вваодоТ	4	238,44	173,58	144,67
уузка,	Максимальная тепловая нагр Р\п£я7	3	0,127	060,0	0,075
	Планируемый срок внед мероприятий (введени эксплуатацию)	2	2023 - 2027	2015	2016
	Источник теплоснабжения	1	Котельная 1 (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный

							Пист
						X X V V	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Neдок	Подп.	Дата		39

Инв. И₂ подл. Подпись и дата Езам. инв. И₂

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 1.17 Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе.

	83	узка,		Величина инвестиций (тыс.руб.)			
Источник теплоснабжения	Планируємый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяж. тепл. сетей (2x-труб), км	Bcero	стоимость наружных теплосетей	IIMP	
1	2	3	4	5	6	7	
Котельная I (МОУ СОШ № 18) Ленинское СП х Безлесный	2023 - 2027	0,127	0,080				
Котельная 2 (1п (адм + клуб)) Ленинское СП х Безлесный	2015	0,090	0,056	336,1	307,8	28,3	
Котельная 3 (2п (стационар)) Ленинское СП х Безлесный	2016	0,075	0,030	191,5	175,4	16,1	

— Подпись и дата — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Взам. и	¥.							
<b>MK</b> № 74	Подпись и дата								
<u>ध</u> MK № 74	подл.						,		·
	Инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>MK</b> № 74	Лист 40

в) Предложения по величине инвестиций в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Тепловые сети и системы отопления потребителей как существующие, так и перспективные, работают по температурному графику 95-70.

Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

дата Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	_			_				
					-	<b>K</b> № 74	,	Лист

### Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

## а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- -владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- -размер собственного капитала;
- -способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присзаивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации — при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- -определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Взам. инв. №		·				
Подпись и дата						
Инв. Nº подл.	Изм. Кол.уч. Лист	№док	Подп. Д	<b>1</b> ата	<b>M</b> K № 74	Лист 42

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

а) Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
.годл.									
Инв. № подл.	F	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>M</b> K № 74	Лист 43

### Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих огношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено

дата Взам. инв. №								3
идл. Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	<b>MK</b> № 74	Лист 44